

Obec Lipovec

Číslo: Ocu 2020/5-01 KM

V Lipovci dňa 14.09.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Stavebník **Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina** v zastúpení splnomocnenca menom Ing. Ján Jackuliak, bytom Hrabovo 698, 985 01 Kalinovo podal dňa 05.10.2020 na Obec Lipovec, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu: „**9048 – Lipovec – Slizké – VNV315, 342-22kV prepoj**“ pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie Obcou Lipovec, pod č. 12/16 KM zo dňa 27.01.2017.

Obec Lipovec, ako príslušný stavebný úrad v podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní návrhu žiadateľa a na základe ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním v súlade s ustanovením § 82 ods. 1 stavebného zákona

povoľuje užívanie stavby

„9048 – Lipovec – Slizké – VNV315, 342-22kV prepoj“,

na pozemkoch – **líniová stavba** – parc. čísla: KNC: 2221 (KNE: 1017/2), KNC: 221 (KNE 1017/1), KNC: 2224 (KNE: 1017/5, 882/7, 681, 737, 1003/1, 864/2), KNC: 2199, KNC: 2228, KNC: 1988/2 k.ú. Slizké, KNC: 1609 (KNE: 528), KNC: 1601, KNC 1596/1 (KNE: 202/1, 205, 206), KNC: 1475 (KNE: 58/1, 57/1, 56/11, 55/8, 26), KNC: 1505 (KNE: 24), KNC: 221 (KNE: 19) k.ú. Lipovec, KNC: 678 (KNE: 1437) k. ú. Potok, v členení na stavebné objekty: SO – 01 – VN vedenie káblové a SO – 02 – VN vedenie vzdušné.

Popis stavby:

Jedná sa o vybudovanie nového podzemného VN vedenia o dĺžke 2562,93 m s napojením na existujúce nadzemné vedenie v obci Slizké a následne vybudovanie nového nadzemného vedenia VN o dĺžke 2075,15 m s napojením na existujúce nadzemné vedenie v obci Potok. Na trase nadzemného vedenia je osadených 28 VN betónových stĺpov. Plánovaná stavba slúži na zlepšenie kvality v dodávke elektrickej energie a zníženie počtu hodín bezprúdia v obciach, ktoré sú napájané z VN vedení, ktoré sa plánujú prepojiť.

Stavebno – technické riešenie:

Podzemná časť 22 kV prepoja spočíva vo vybudovaní nového podzemného VN káblového vedenia použitým vodiča 3x NA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV v trase podľa situácie. Uloženie káblu v teréne je v chráničke FXKVS 160 na ktorej je uložený krycí návin z HDPE. Prevažná časť káblového vedenia je uložená v zelenom páse existujúcej asfaltovej cesty III/050132. Prechod zo vzdušného vedenia zo strany linky č. 342 je cez zvislý diaľkovo ovládaný úsekový odpojovač typu FIA 15/97 GB. Nový DOU je osadený na novom PB č. 1.1 typu JB 10,5/6, ktorý sa vradí do vedenia na parcele KNC 2221 (KNE: 1017/2). Prechod z navrhovaného vzdušného vedenia (SO 02) je

realizovaný cez zvislý bezkomorový úsekový odpojovač OTEK 25/400+HDA-SB BS. Ako vonkajšie káblové koncovky boli použité RAYCHEM POLT-24D/1XO-ML-4-13. Vzhľadom na celkovú dĺžku podzemného VN vedenia bolo treba kábel na viacerých miestach spojovať za pomoci spojok typu POLJ-24/1 x120-240. Všetky križovania cesty III/050132 boli realizované pretláčaním.

Nadzemná časť 22 kV prepoja spočíva vo vybudovaní nového nadzemného VN vedenia v trase podľa situácie. Napojenie nového nadzemného VN vedenia je z linky č. 315 na PB č. 28, ktorý sa vymenil za nový predpätý betónový stožiar JB 10,5/20. Ako konzoly sa použila konzola LAHKÁ pre priebežné vedenie a konzola ODBOČNÁ na nové vedenie. Na PB č. 28 je osadený nový vonkajší vodorovný bezkomorový odpojovač OVE 25/400 P1 so zvodíčkmi prepätia. Ako vodič nového nadzemného vedenia bol použitý samostatne izolovaný vodič BSZV 22 kV s prierezom 120 mm².

Súčasťou bola aj výstavba nových predpätých betónových stožiarov typu JB 10,5/6 kN, JB 10,5/10, JB 10,5/15 a JB 10,5/20, JB 12/20 a DB 2x10,5/15 kN. Na podperné body sa osadili krycie hlavice o priemere 220 mm.

Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy a správcov rozvodných sietí:

- **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote** - vydal súhlasné záväzné stanovisko zo dňa 30.06.2020 pod č. A/2020/02109.
- **Okresné riaditeľstvo H a ZZ v Rimavskej Sobote** – stanovisko pod č. ORHZ-RS2-2020/000217-002 zo dňa 13.07.2020 – súhlasné bez pripomienok.
- **Okresný úrad Rimavská Sobota – OS o ŽP** – vyjadrenie pod č. OU-RS-OSZP-2020/011903-003 zo dňa 24.06.2020 - súhlasné bez pripomienok.
- **Inšpektorát práce Banská Bystrica** - záväzné stanovisko pod č. IBB-77-14-2.2/ZS-C22,23-20 zo dňa 18.11.2020 – zistené nedostatky:

1. Predmetná stavba VN vedení nie je zhotovená úplne podľa schválenej konštrukčnej dokumentácie, nakoľko jej časť medzi pôvodnou TS a novým podperným bodom č. 1.1 je zriadená iným spôsobom (pri realizácii stavby bola časť VN vzdušného vedenia medzi pôvodnou TS a novým podperným bodom č. 1.1 zhotovená iným spôsobom izolovaným VN káblom DISTRI), pričom pôvodne mala byť zriadená vzdušným vedením z holých VN vodičov tak, ako je uvedené v schválenej konštrukčnej dokumentácii (zmenu v riešení predmetnej časti VN vedenia je potrebné schváliť oprávnenou právnickou osobou tak, aby schválená konštrukčná dokumentácia zodpovedala skutočnosti a súvisiacej úradnej skúške, ktorá má osvedčovať, že predmetné VN vedenia, ako vyhradené elektrické zariadenie sk. „A“, sú skutočne zhotovené podľa schválenej konštrukčnej dokumentácie), čo je porušením § 13 ods.3 zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods.3 vyhl. č.508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. (0704)

Vzhľadom na charakter zistených nedostatkov Inšpektorát práce v BB v zmysle § 7 ods.3 písm. c) zákona č. 125/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 140b ods. 1 a ods. 2 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov podmienečne **súhlasí** s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu, a žiada, aby stavebný úrad zaviazal stavebníka odstrániť uvedené nedostatky v lehote do 1 mesiaca a oznámiť ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce. IP žiada stavebný úrad o zaslanie kópie kolaudačného rozhodnutia.

Pre užívanie stavby stavebný úrad určuje tieto podmienky:

- stavbu užívať na účel stanovený v tomto rozhodnutí,
- stavebník je povinný odstrániť nedostatky Inšpektorátu práce v Banskej Bystrici, uvedené v záväznom stanovisku zo dňa 18.11.2020 pod č. IBB-77-14-2.2/ZS-C22,23-20.
- stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu odstránenie nedostatkov Inšpektorátu práce a taktiež oznámiť na príslušný inšpektorát práce v lehote najneskôr do 1 mesiaca od vydania kolaudačného rozhodnutia.
- stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave, v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiarov a hygienických závad a aby

- nedošlo k znehodnoteniu stavby nad prípustnú mieru.
- projekt stavby archivovať po dobu existencie stavby,
 - stavbu užívať tak, aby bola zabezpečená ochrana verejných záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania, najmä z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, zdravie ľudí, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 - dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy na ochranu životného prostredia.

V kolaudačnom konaní bolo zistené, že stavba bola realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a podmienok právoplatného stavebného povolenia, zmeny, ku ktorým došlo počas realizácie prác sú znázornené v projektovej dokumentácii skutočného prevedenia stavby. Neboli na stavbe zistené nedostatky, ktoré by bránili v užívaní stavby.

Správny poplatok v zmysle zákona 145/1995 Z.z.: 120.-€ zaplatený bankovým prevodom.

Odôvodnenie:

Stavebný úrad preskúmal návrh pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 10.11.2020 a kde bolo zistené, že stavba bola realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a podmienok právoplatného stavebného povolenia. Na miestnom šetreňí boli stavebnému úradu predložené nasledovné doklady: dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby zo dňa: 30.01.2020, správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia, osvedčenie TSU č. 196001022/12/2019/EZ/US vyhrad. techn zariadenia typu „A“, protokoly o napät'ových skúškach vn káblov, osvedčenia o kusových skúškach elektrického rozvádzača, o skúškach napät'ového transformátoru, prúdového transformátoru, napät'ových snímačov, certifikát o predpät'ých betónových stožiarov, osvedčenie TI o typovej skúške bleskozvodového a uzemňovacieho systému, porealizačné geodetické zameranie stavby č.32616881 – 171/2019, stavebný denník, evidencia odpadov na stavbe, správa o vyhlásení zodpovednosti projektanta a stanoviská dotknutých orgánov: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rim. Sobote, Okresné riaditeľstvo H a ZZ v RS, Okresný úrad Rim. Sobota – OS o ŽP - OH a Inšpektorát práce Banská Bystrica /ich stanoviská sú súhlasné a nie sú navzájom protichodné/.

Účastníci konania v konaní nevzniesli námietky proti užívaniu stavby. Na stavbe neboli zistené nedostatky brániace jej užívaniu. Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, verejné záujmy ani životné prostredie.

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutia možno podať odvolanie na Obec Lipovec č. 32, 980 23 Teplý Vrch v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Janka Mičudová
Janka Mičudová
starostka obce

Doručuje sa:

Ing. Ján Jackuliak, Hrabovo 698, 985 01 Kalinovo
Obec Lipovec, č.32, 980 23 Teplý Vrch
Obec Slizké, č. 45, 980 23 Teplý Vrch
Obec Potok, č. 36, 982 67 Rovné

Na vedomie:

Okresný úrad Rim. Sobota, OS o ŽP – ŠVS, OPaK a OH, Hostinského 4, 979 01 Rim. Sobota
Okresný úrad Rim. Sobota, P a LO, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
Okresné riaditeľstvo H a ZZ, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota
Lesy SR š.p., OZ Revúca, Námestie slobody 2, 05080 Revúca
Lesy SR š.p., OZ Rim. Sobota, Potravinárska 1855, 979 01 Rimavská Sobota
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Šibeničný vrch 716, 979 01 Rimavská Sobota
Inšpektorát práce v SR, Partizánska cesta 98, 974 01 Banská Bystrica
Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 974 01 Banská Bystrica
Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Toto rozhodnutie sa podľa 36 odst. 4 stavebného zákona doručuje verejnou vyhláškou a bude po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli obce a súčasne zverejnené iným spôsobom v mieste obvyklým v súlade s § 26 odst. 2 zákona č.71/67Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Za deň doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia.

Vyvesené :

Zvesené :

podpis zodpovednej osoby

